



A. NOVELLI

Tél. 07-62-68-55-46

BILLON CGI
Mme amandine SIMONET
4 Avenue du Marechal Lyautey
83400 HYERES

réf dossier: 232340

MONSIEUR

a votre demande je me suis rendue chez Mr NOVERO 195 av Alphonse Daudet 83250
LA LONDE suite a un DDE dans son appartement et les conclusions sont les suivante

Le premier problème est due a un pont thermique avec apparition de moisissures
dans plusieurs pièces au niveaux des plafond j'ai en effet constate aucune grille de ventilations
au niveau des fenêtres

Le deuxième problème il y a bien une infiltration d'eau au niveau des bouche de
ventilation des pièces humides car il n'y a pas de VMC et les bouche existante ne sont
pas raccordé au tuile a douille situer sur le toit et toute l'humidité s'évacue dans les combles

J'ai remarquer aussi que les tuiles de ventilation des combles laisse passer
de l'eau lorsqu'il y a de la pluie et du vent

Nous vous feront parvenir un devis relatif au problème de fuite d'eau mai pour
la VMC c'est au propriétaire de faire les travaux

Restant a votre disposition pour plus d'information

A. NOVELLI